

Anlagenübersicht/Technische Umsetzung nach § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012

Anlagenleistung (Energieart)	Inbetriebnahme der Anlage	Technische Einrichtung (Funkrundsteuerempfänger/FRE)	umzusetzen ab
bis 30 kWp (nur Photovoltaik)	vor 1. Januar 2012	nicht erforderlich	nicht erforderlich
	ab 1. Januar 2012	Funkrundsteuerempfänger oder 70 %-Drosselung	1. Januar 2012
ab 30 kWp – 100 kWp (nur Photovoltaik)	vor 1. Januar 2009	keine erforderlich	nicht erforderlich
	ab 1. Januar 2009 bis 1. Januar 2012	Funkrundsteuerempfänger	1. Januar 2014
	ab 1. Januar 2012	Funkrundsteuerempfänger	1. Januar 2012
ab 100 kWp – 5 MW (Wind, Biogas, Photovoltaik, Wasser, KWK, Konventionell)	vor 1. Januar 2012	Funkrundsteuerempfänger	1. Juli 2012
	ab 1. Januar 2012	Funkrundsteuerempfänger und Abrufung der Ist-Einspeisung	1. Januar 2012