

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Gruppe/UW: Sulingen

Faktor k_K : entschädigungspflichtig

Beginn: 02.06.2013 12:56 Uhr

Ende: 02.06.2013 17:59 Uhr

Ablauf:

02.06.2013 12:56 Uhr	100 %	auf	60 %	> 303 min <
02.06.2013 17:59 Uhr	60 %	auf	100 %	

Ursache:

Windeinspeisung (Starkwind)

Überlastete(s) Betriebsmittel:

UW Sulingen Leitung 12

Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:

Wetterlage bei Einsatzbeginn:

UW:

Lufttemperatur: °C

Windgeschwindigkeit: m/s