

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Gruppe/UW: Gadenstedt / FWA

Faktor k_K : 20 kV Ltg 50 Windpark Lahstedt

Beginn: 30.01.2013 20:14 Uhr

Ende: 31.01.2013 07:10 Uhr

Ablauf:

30.01.2013 20:14 Uhr	100 %	auf	60 %	> 656 min <
31.01.2013 07:10 Uhr	60 %	auf	100 %	

Ursache:

Windeinspeisung (Starkwind)

Überlastete(s) Betriebsmittel:

UW Gadenstedt Trafo 101

Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:

keine

Wetterlage bei Einsatzbeginn:

UW:

Lufttemperatur: °C

Windgeschwindigkeit: m/s