

## Einsatzbericht Einspeisemanagement

**Gruppe/UW:** UW Badeleben

**Faktor  $k_K$ :** nicht entschädigungspflichtig

**Beginn:** 06.11.2013 09:19 Uhr

**Ende:** 06.11.2013 12:27 Uhr

**Ablauf:**

06.11.2013 09:19 Uhr	100 %	auf	60 %	> 188 min <
06.11.2013 12:27 Uhr	60 %	auf	100 %	

**Ursache:**  
Windeinspeisung (Starkwind)

**Überlastete(s) Betriebsmittel:**  
110kV-Leitung Drux-Wel-Mgd 4

**Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:**  
Instandhaltungsmaßnahmen auf der 110kV-Leitung Hb-Bal-Hk-S1b 1