

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Gruppe/UW: UW Hakenstedt

Faktor k_K : nicht entschädigungspflichtig

Beginn: 06.11.2013 07:26 Uhr

Ende: 06.11.2013 08:39 Uhr

Ablauf:	06.11.2013 07:26 Uhr	100 %	auf	0 %	>	1 min	<
	06.11.2013 07:27 Uhr	0 %	auf	30 %	>	44 min	<
	06.11.2013 08:11 Uhr	30 %	auf	60 %	>	28 min	<
	06.11.2013 08:39 Uhr	60 %	auf	100 %			

Ursache:

Windeinspeisung (Starkwind)

Überlastete(s) Betriebsmittel:

110kV-Leitung Drux-Wel-Mgd 4

Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:

Instandhaltungsmaßnahmen auf der 110kV-Leitung Hb-Bal-Hk-Slb 1

Wetterlage bei Einsatzbeginn:

UW:

Lufttemperatur: °C

Windgeschwindigkeit: m/s